

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Низковольтные подстанции.
2. Аварийно - восстановительные и ремонтные работы зданий низковольтных подстанции №4053 Ведомость (дефектный акт приложение №1) выполняемых работ прилагается.
3. Адрес низковольтной подстанций прилагаются в приложение №2.
4. Результат намеченных работ –продление эксплуатационных сроков здания низковольтных подстанций.
5. Условия выполнения работ конкретизируются в проектах приложение №3
6. Требования по выполнению сопутствующих работ могут возникнуть при выявлении незапланированных работ не более 3% от общего объема (приказ Генерального директора АО «Теласи» № 5 от 24.01.2013 г.).
7. Проект на н/п №4053 подстанции прилагаются. (приложение №3)
8. Отчет графика выполнения работ будет вестись со дня допуска на объект службой охраны труда и пожарной безопасности, оформления акта готовности здания-сооружения к производству ремонтных работ (приказ Генерального директора АО «Теласи» № 449 от 31.10.2014 г.приложение №17) и отправки уведомления на электронную почту победившей компании.
9. Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать действующим СНиП-ам Грузии.
10. Требования по безопасности выполнения работ определяются согласно действующих норм Грузии. Контрактные организации к проведению работ можно допустить только после прохождения соответствующего инструктажа в службе охраны труда и пожарной безопасности АО «Теласи».
11. Порядок сдачи приемки работ будет выполняться согласно действующих внутренних нормативных актов АО «Теласи», с которыми будет ознакомлена победившая в конкурсе компания.
12. Подрядчик обязан передать заказчику копию журнала бетонных работ и любую другую затребованную заказчиком документацию касающуюся проводимых работ на данном объекте. .
13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.
14. Гарантия на аварийно - восстановительные работы не менее 10 лет, на ремонтные работы не менее 3 лет.
15. Гарантия распространяется на весь объем намеченных работ.
16. Возникновение авторских прав в данных работах не предусмотрено.
17. Приобретение и использование выполняемых работ осуществляется в рамках оформляемого договора.
18. График отключения подстанций для проведения работ должен быть заранее (до направления подрядчику уведомления о возможности начала работ) письменно согласован между технической дирекцией заказчика и подрядчиком.
19. Подрядчик обязан иметь опыт аналогичных работ и предоставить:
 - копии заверенных договоров и актов выполненных аналогичных работ
 - ,копии технических паспортов, имеющихся в собственности компании транспортных средств, машин и механизмов,
 - Подшитые и заверенные печатью сертификаты используемых материалов на грузинском или русском языке, либо заверенные нотариусом перевод сертификата, выполненного на других языках.(компания не представившие сертификаты будут сняты с конкурса)

- Документы, подтверждающие объем выполненных строительных работ минимум 2.000.000 лари за последние два года.

20.

№ н\п	Наименование работ	Срок выполнения	Место выполнения	Количество работ		Требования к работам
				Ед.изм.	Кол.	
1	2	3	4	5	6	6
1	Аварийно - восстановительные и ремонтные работы низковольтной подстанций №4053	45 календарных дней	Тбилиси, согласно приложения №2	шт.	1	

21. Составление разделительной ведомости не предусматривается. Работы выполняются подрядным способом.

22. Контактное лицо инженер по проектно-сметной работе Т. Байходзе.

Email Temur.Baikhodze@telasi.ge tel. 2779999-8799

Начальник службы Служба хозяйственного обеспечения



/Катков Г./

Согласовано:

Директор по КР и ОПД
(должность)




(Подпись)

Бондаренко Е.

(Расшифровка)

(Дата)

Зам. иректора по КР и ОПД
(должность)



(Подпись)

Чихрадзе Г.

(Расшифровка)

(Дата)

Ответственный исполнитель:

Начальник сектора проектирования
И надзора
(должность)



(Подпись)

Блуашвили С

(Расшифровка)

(Дата)