4624400 000000

4624500 000000

N

1:500

482700 000000

4624300 000000

482800 000000

4624400 000000

კაბელი გადის მეორეხ. ასფ. საფარზე

კაბელი კვეთს ასფ. გზას

კაბელი გადის გრუნტში

კაბელი გადის ასფ. ტროტუარზე

კაბელი გადის გრუნტში

კაბელი გადის გრუნტში

საპრ. NA2XSEY -1(3X70/16) ,

L ტრ.=167 მ

L კაბ.=193 მ

ქ.ს. №1791

ქ.ს. №1023

Авиальское шоссе

პირობითი აღნიშვნები

V — B —	წყალი
კ — K —	კანალიზაცია
თ.ქ. — T —	თბო.ქსელი
ტ — C —	კავშირგაბმულობა
	არსებული საკაბელო ქსელი
V—V—V—	საპროექტო (10კვ) საკაბელო ქსელი
V—V—	საპროექტო (10კვ) საკაბელო ქსელი (მილში)
	ძველსადგური

m 1:500

ჯგ. უფროსი	ნ. შოშიტაშვილი	05.12.16	პროექტი: VV-22-17 ელექტროტექნიკური ნაწილი
უფ. ინჟინერი	რ. მოდებაძე		ნაძალადევის რ-ნი, გურამიშვილის გამზ.მიმდებარედ
ინჟინერი	ნ. თეთრაშვილი		
0.4-6-10კვ ქს-ს			ელ. მომარაგება
ექსპლ. უფრ.	ლ. სისაური		სტადია: მ. პრ. / ფურც. №: 3 / ფ. რაოდ: 3
			6-10კვ ძაბვის საკაბელო ტრასა ქ.ს. №1023-სა და ქ.ს№1791 შორის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა
			ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი