

УТВЕРЖДАЮ»  
Технический Директор АО «Теласи»  
В. Кинкладзе


\_\_\_\_\_ 2018г.

### Техническое задание

#### На закупку пластмассовых изделия.

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Скобка пластм. 20мм.	См. пункт 5	См. пункт 3.	По графику	
2	Хамут пластмассовый 160X3мм	См. пункт 6	См. пункт 3.	По графику	

1. Обоснование закупки: утвержденный план ГКПЗ 2018 года.
2. Инициатор закупки: Служба распределительной сети;
3. Поставка: согласно календарному плану поставки (приложение X). Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, станция №51.
4. Предлагаемый товар должен быть новым и ранее, неиспользованной, год выпуска не ранее 2017г.
5. Требование к техническим характеристикам Замок навесной ВС2-3:



Материал – пластмас.

В комплекте.

Размер – 20 мм ширина для кабеля 3x10.

6. Требование к техническим характеристикам Хамут пластмассовый 160X3:  
Ремешки изготовлены из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера  
Длина ----- 160 мм  
Ширина --- 3мм  
Рабочий диапазон температур от – 50 С до + 80 С.  
Монтаж осуществляется при температуре от – 20 С до + 60 С.  
Поставка ----- упаковка по 100шт.

7. Поставщик товара в тендере должен предоставить:

- Спецификацию;
- Название завода изготовителя;
- Сертификат качества и соответствия продукции;
- Гарантийные обязательства не менее 3 года;
- Срок поставки;
- Образец.

8. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы ПТЗ Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. [givi.shavelashvili@telasi.ge](mailto:givi.shavelashvili@telasi.ge) ; Ведущий инженер по ТТ Бека Немсадзе; 595 95 01 95; [b.nemsadze@telasi.ge](mailto:b.nemsadze@telasi.ge)

Нач. отдела по развитию новых технологий и РТЗ \_\_\_\_\_ М. Джамагидзе  
Нач. группы подготовки технических заданий \_\_\_\_\_ Г. Шавелашвили  
Ведущий инженер группы подготовки технических заданий \_\_\_\_\_ Б. Немсадзе

Инициатор закупки:

Начальник отдела строительно монтажных работ \_\_\_\_\_ Т. Матошвили

Согласовано:

Начальник службы развития сети \_\_\_\_\_ Т. Гамрекелашвили  
Начальник службы инвестиций \_\_\_\_\_ А. Ильчук  
Начальник службы распределительной сети \_\_\_\_\_ З. Магалашвили  
Заместитель директора по КР и ОПД \_\_\_\_\_ А. Климов

22.01.18

22.01.2018

# График поставки

№ лота: 330.18.00031

Код товаров, работ и услуг	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. измерения	Итого за год	1 этап 45 дней после оформления договора	2 этап 90 дней после оформления договора	3 этап 150 дней после оформления договора
100002745	Скоба пластм. 20мм (для кабеля 3х10мм)	шт.	16350	5250	5000	6100
100010013	Хомут пластмассовый 160х3мм	шт.	1000	1000		

Начальник службы распределительной сети  
З. Магалашвили

Начальник службы инвестиций  
А. Ильчук

Начальник службы развития сети, планирования и анализа  
производственной деятельности  
Т. Гамрекелашвили