

**განმარტებითი ბარათი**

პროექტი დამუშავებულია 2018 წლის საინვესტიციო პროგრამის მიხედვით.

პროექტი ითვალისწინებს გლდანში II მ/რაიონში საცხოვრებელი კორპუსი №27-ის მკვებავი ამორტიზებული 0,4კვ კაბელის შეცვლას.

საცხოვრებელი კორპუსი №27-ს შ.გ.კარადა არის დამონტაჟებული I სადარბაზოს გარე კედელზე, საცხოვრებელი კორპუსის ელ. მომარაგება ხდება ქ.ს. №9044-დან სამმარღვიანი კაბელით, რაც საჭიროებს შეცვლას. ქ.ს. №9044-დან საცხოვრებელი არსებულ შ.გ.კარადამდე ჩადებულ იქნას მიწაში ABBF-1(4X185მმ<sup>2</sup>) კვეთის კაბელი.

საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად, კაბელი ჩადებულ იქნას მიწაში 0.7მ სიღრმეზე 0.1მ სისქის ფხვიერი მიწის (ან სილის) ფენაზე, ზემოდან იფარება იგივე ფენით და დანარჩენი ტრანშეა შეივსება მიწით. (გრუნტის შემთხვევაში). ასფალტირებული ტროტუარზე გავლისას კაბელის საწოლი მოეწყობა იგივენაირად, მხოლოდ ტრანშეა შეივსება ქვიშა-ხრეშის ნარევით, მიწისქვეშა კომუნიკაციების და მანქანის სავალი ნაწილის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში, ხოლო ტრანშეა ივსება ივსება ღორღით.

ქ.ს. №9044-ში საპრ. კაბელი მიერთდეს იგივე დენმკვეთზე ელ. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს „იუვე“-ს ნორმების დაცვით.

**სპეციფიკაცია**

№	დასახელება	მარკა ან ტიპი ზომა	განზ. ერთ.	რაოდენობა	კოდი
1	კაბ. ძალოვანი ალუმ. ძარღვებით 1კვ ძაბვაზე	ABBF-1(4X185)	მ	187.0	100006394
2	მილი დამცავი ძნელად წვადი მასალის	ა100	მ	32.0	100004265
3	მილი გოფირებული	ა75	მ	1.0	100004299
4	ქურო საბოლოო	1ПКВТнН-6	ც	2	100008276
5	მილყელი	BW-50	ც	1	100004470
6	კაბელის სამაგრი კედელზე		ც	5.0	100008251
7	თუნუქის დამცავი ღარი		მ	1.0	100003034
8	ღორღი		მ <sup>3</sup>	2.0	100007770
9	სილა		მ <sup>3</sup>	10.0	100008194
10	ქვიშა-ხრეშის ნარევი		მ <sup>3</sup>	1.0	100004175
11	დამხმარე მასალა		კგ	5.0	

**საამფინებლო სამონტაჟო სამუშაოს მოცულობა (მიწის სამუშაოები)**

№	დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდენობა
1	ასფალტირებული ტროტუარის აყრა	მ <sup>3</sup>	0.5
2	ასფალტირებული ტროტუარის აღდგენა (2-3სმ)	მ <sup>2</sup>	2.4
3	ძირითადი სავალი ნაწილის აღდგენა (9-10 სმ)	მ <sup>2</sup>	2.4
4	ფილებით მოპირკ. ტროტუარის აყრა	მ <sup>2</sup>	-
5	საწ. მომზ. 1 კაბ.-თვის / სილა ან გრუნტით	მ/მ <sup>3</sup>	140
6	ტრანშეას გათხრა III კატეგორიის გრუნტში	მ	48.0
7	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	32.0
8	გოფირებული მილის გატარება კედელზე	მ	1.0
9	კაბელის ჩადება ტრანშეაში	მ	148.0
10	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	34.0
11	კაბ. გატარება ქ.ს.-ში (5) და ძალოვან ყუთამდე (1მ)	მ	32.0
12	სილის ჩაყრა	მ <sup>3</sup>	10.0
13	ქვიშა-ხრეშის ნარევი	მ <sup>3</sup>	1.0
14	ღორღის ჩაყრა	მ <sup>3</sup>	2.0
15	გრუნტის ჩაყრა (ტრანშეის შევსება)	მ <sup>3</sup>	35.0

გლდანი, II მ/რაიონი, კორპუსი №27-ის მკვებავი 0,4კვ კაბელის მიწაში ჩადება. განმ. ბარათი, სპეციფიკაცია, ს.ს.ს. მოცულობა	პრ. №NV-37-18	ფურც. №	ფურც. რაოდ.
		2	3